

АКТ

**оценки готовности
образовательного учреждения (общеобразовательного учреждения,
учреждения дополнительного образования детей,
учреждения дополнительного профессионального образования, нетипового
образовательного учреждения)
к 2025/2026 учебному году**

Составлен «28» августа 2025 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 636 с углубленным изучением иностранных языков
Центрального района Санкт-Петербурга

Полное наименование образовательного учреждения
Общеобразовательная школа
Тип (назначение) здания
1830
Год постройки
191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки д. 38, литера А
Адрес образовательного учреждения
(812) 571-16-60
Телефон
sch636@center-edu.spb.ru
Адрес электронной почты
Рочев Денис Игоревич
ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга № 834-р от 15.07.2025 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:

заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга

Е.Е. Трофимова

начальник Отдела образования администрации Центрального района Санкт-Петербурга

Н.Г. Симакова

от администрации образовательного учреждения:

директор Рочев Денис Игоревич

заместитель директора по АХР Бирюкова Глория Сергеевна

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок
и тепловых сетей:

Бирюкова Глория Сергеевна, заместитель директора по АХР;

Рочев Денис Игоревич, директор

(ФИО, должность)

Приказ № 48-а от 24.02.2025 г.

Протокол проверки знаний от 24.11.2025 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования:

Бирюкова Глория Сергеевна, заместитель директора по АХР

(ФИО, должность)

Приказ № 197-б от 03.10.2023 г.

Удостоверение № 1381124 от 01.11.2025 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования:

Бирюкова Глория Сергеевна, заместитель директора по АХР

(ФИО, должность)

Приказ № 197-б от 03.10.2023 г.

Удостоверение № 00421609 1300623 Выдано: 17.07.2023 г.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность:

Бирюкова Глория Сергеевна, заместитель директора по АХР

(ФИО, должность)

Приказ № 165-а от 01.08.2025 г.

Удостоверение № 461124 от 11.11.2024 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников: НЕТ

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании НЕТ этажей 5

Эксплуатируются ли на день составления акта НЕТ

1.6. Ответственный за охрану труда Смирнова Мария Владимировна, администратор

(ФИО, должность)

Приказ № 171-а от 13.09.2023 г.

Протокол № 43311 от 14.11.2024 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов образовательного учреждения:

Устав № 459-р от 18.04.2025 г.

(устав)

2.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности:

Лицензия 78 002356 от 01.06.2012 г.

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации:

Свидетельство 78А01 0000467 от 01.10.2015 г.

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности:

Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЖ 837359 от 12.02.2013 г.

(на праве оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право пользования земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением):

Свидетельство о государственной регистрации права 78-АИ 349298 от 09.06.2016 г.

(наименование документа, дата и №)

3. Наличие утвержденного паспорта безопасности образовательного учреждения в работе

4. Наличие декларация пожарной безопасности образовательного учреждения
имеется

5. Сведения о здании:

Объем здания 31370 м³;

Этажность 5 (6 этаж чердак) эт.;

Общая площадь 5436.1 м²;

полезная площадь 3278.7 м²;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м):

Городская поликлиника № 37, Детское поликлиническое отделение № 12 -24.6 м²

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв.м): НЕТ

6. Количество ученических мест

В 2025/2026 учебном году в общеобразовательном учреждении, учреждении (организации) дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования и др.):

6.1. Классов (учебных групп) 16, обучающихся 397

из них в I смену обучается классов (учебных групп) 16, обучающихся 397

из них во II смену обучается классов (учебных групп) НЕТ, обучающихся НЕТ

6.2. Количество:

групп продленного дня 5

игротек НЕТ

спален НЕТ

площадок для проведения подвижных игр и прогулок НЕТ

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от местной Администрации или других структур, осуществляющих такой учет НЕТ

Планируемое количество 1-х классов 2

в том числе обучающихся с 6 лет НЕТ

7. Укомплектованность штатов образовательной организации (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов):

учителя и преподаватели не требуются

мастера производственного обучения не требуются

воспитатели не требуются

хоз. работники и др. не требуются

8. Сведения о книжном фонде библиотеки:

число книг 942 шт.

фонд учебников 17 486 шт.

научно-педагогической и методической литературы 500 шт.

9. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией
от 14.08.2025 г. б/н

(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением от 01.08.2025 г. б/н

(дата и № акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением НЕТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования

№ 449/25-1 от 06.07.2025 г.

(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения НЕТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

10. Обеспечение пожарной безопасности:

10.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) НЕТ

количество пожарных кранов НЕТ

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) НЕТ

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода НЕТ

10.2. Обеспеченность огнетушителями

порошковые 38 шт.

углекислотные 3 шт.

необходимо приобрести 15 шт.

10.3. Наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) работает, установлена в 2004 году

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

Контракт № 636-КОП/25-26 от 03.07.2024 г. ООО «ВЕТРО»

(наименование организации, № договора, дата)

10.4. Наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние:

работает, в рабочем состоянии

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре:

Контракт № 636/часпи18 от 22.11.2024 г. Общество с ограниченной ответственностью «СПБ ГО ВДПО», Контракт № 636-КОП/25-26 от 03.07.2024 г. ООО «ВЕТРО»

(наименование организации, № договора, дата)

10.5. Наличие аварийного освещения и его состояние: имеется, удовлетворительное

10.6. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания:

Противогаз фильтрующий гражданский УЗС ВК – 11 шт.;

Фильтрующий респиратор АЛИНА- 13 шт.

10.7. Состояние путей эвакуации удовлетворительное

10.8. Наличие актов проведения учений по плану эвакуации имеется

10.9. Обработка огнезащитными составами (деревянных конструкций и др.):

Контракт № 636/ПОЖ 2022 от 27.05.2022 г.

(дата и № акта)

10.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2025 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась 25.08.2025 № 2508/014-78/44-ВИА/А

(номер и дата акта/письмо)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены

И предписания НЕТ

11. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:

11.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

2006 м²; застроенная 1538.4 м²; замощенная 170 м²; прочая 405.4 м²

ограждение территории образовательного учреждения и его состояние удовлетворительное
спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность оборудования НЕТ

наличие вновь оборудованных спортивных площадок НЕТ

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям удовлетворительное

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению НЕТ

11.2. Состояние инженерных сетей:

Водоснабжение:

децентрализованное

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. пункта бойлер

санитарных узлов бойлер

душевых НЕТ

учебных помещений НЕТ

кабинетов физики раковина

кабинетов химии раковина/ бойлер

кабинетов черчения НЕТ

кабинетов рисования раковина

мастерских трудового обучения НЕТ

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели: советует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от февраля 2025 года Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

(дата и №, результаты, наименование организации проводившей исследования)

Канализация:

исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние:

система водоотведения требует капитального ремонта, состояние санитарных узлов и техническое состояние хорошее

Вентиляция:

с механическим побуждением

в учебных кабинетах:

в лабораториях (в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) имеется

в бассейне НЕТ

в мед. пункте естественная

в мастерских трудового обучения НЕТ

в санитарных узлах естественная

душевых НЕТ

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря естественная

11.3. Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции:

ООО «Дезинфекционная станция» договор № 636-ДЕЗ от 25.08.2025 г.

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

Наличие акта выполненных работ (дата и №) от 27.08.2025 г. б/н

11.4. Наличие договора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов:

АО «Невский экологический оператор» контракт 1271781-2023/ТКО от 02.03.2023 г.

(дата и №, наименование обслуживающей организации)

11.5. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении:

Проведены ремонтные работы по замене освещения в кабинетах в летний период на светодиодные лампы

11.6. Обеспеченность учебной мебелью:

Закуплена мебель:

1. Комплект парта+ стул- 240 шт. (120 шт. парты +120 шт. ученические стулья);
2. Ученические парты- 45 шт.;
3. Ученические стулья- 90 шт.;
4. Офисные столы- 8 шт.;
5. Системы хранения- 5 шт.;
6. Шкафы- 14 шт.;
7. Тумбы-10 шт.;
8. Гардероб- 14 шт.;
9. Банкетки-20 шт.;
10. Конференц-стулья- 10 шт.

11.7. Подготовленность спортивных и тренажерных залов:

количество 1 в том числе, впервые оборудованных НЕТ

площади 142.8 м²

набор помещений при залах (в том числе санузлов, душевых) НЕТ

санитарно-техническое состояние помещений и оборудования требует ремонта

наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту имеется

11.8. Подготовленность кабинетов информатики:

количество кабинетов 1 тип мониторов 15 площадь на 1 рабочее место 4.8 м²

наличие акта проведения заземления № 2182 ГЩ/ТО от 29.06.2016 г.

11.9. Организация питьевого режима:

наличие договоров на поставку бутилированной питьевой воды:

ООО «Торговый дом Хваловские Воды» контракт № 57841 от 26.08.2013 г.

(дата и №, наименование организации)

11.10. Медицинское обслуживание учащихся:

состав помещений мед. пункта, их санитарно-техническое состояние:

24.9 м² медицинский кабинет, в том числе 7 м² процедурная, 1.93 м² туалет, 7.3 м² прихожая

наличие оборудования в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20

накопительный бойлер 50 литров, санитарное состояние удовлетворительное, МДК 1 шт.,

кушетка 1 шт., весы 1 шт., холодильник 2 шт., динамометр, спиртометр, ширма, стол

письменный 2 шт., стул 4 шт., стол медицинский 1 шт., картотека 2 шт., шкаф

медицинский металлический 1 шт., шкаф картотечный 3 шт.

кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся:

Городская поликлиника № 37, Детское поликлиническое отделение № 12

11.11. Наличие и подготовленность пищеблока:

Наличие столовой или буфета-раздаточной	Кол-во посадочных мест в обеденном зале	Обеспеченность уmyвальнойми для мытья рук учащихся	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием и его исправность	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью обеденного зала	Обеспечение санитарно-бытовых условий для персонала пищеблока	Санитарно-техническое состояние помещений
Столовая сырьевая	80	Раковины 4 шт. Мыло жидкое, одноразовые полотенца	Обеспечены	Обеспечены	Обеспечены	Обеспечены	Удовлетворительное

Вновь приобретенное оборудование для пищеблока:

1. Слайсер- 1шт.;
2. Гомогенизатор- 1 шт.;
3. Стол холодильный- 2 шт.;
4. Ванна моечная односекционная- 1 шт.;
5. Рукомойник- 4 шт.;
6. Рукомойник настенный- 2 шт.;
7. Водонагреватель- 1 шт.

Тип горячего водоснабжения на пищеблоке (от городской централизованной сети, от котельной и т. п.): проточный бойлер, накопительный водонагреватель

Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе НЕТ

Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды посудомоечная машина

Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с требованиями имеется

Канализация пищеблока:

наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети имеется

наличие отдельного водопроводного крана в санузле для персонала для забора воды для хозяйственных нужд имеется

Вентиляция пищеблока:

тип вентиляции (общеобменная приточно-вытяжная, локальная вытяжная) _____

наличие паспортов на вентустановки имеется от августа 2007 г.

12. Технические средства безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья НЕТ

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности образовательного учреждения:

13.1. Охрана объекта осуществляется ООО «Охранная организация» «Фаюн»

(способ охраны – сторож, вневедомственная, ЧОО)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены ООО «Охранная организация» «Фаюн» Контракт 636-ОХР/24-25 от 10.05.2023 г.

(организации, дата и № лицензии на оказание услуг, дата и № договора)

13.2. Системы охранной сигнализации НЕТ

13.3. Системы видеонаблюдения и охранного телевидения установлено весной 2023 г.

13.4. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) имеется

13.5. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) имеется

14. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы:

1. Ремонтные работы столовой;

2. Заменено освещение в помещениях:

121,122,123,235,241,244,331,332,333,341,342,343,344,345, коридора 1 корпуса 4 этажа, рекреации 2 корпуса 4 этажа, холла 4 корпуса 3 этажа, 433,435,442,443,444,445,452,453,454, коридоре 4 корпуса 4 этажа;

3. Косметический ремонт 231 кабинета;
4. Косметический ремонт 233 кабинета;
5. Косметический ремонт лестницы 4 корпуса с 1 по 4 этаж;
6. Косметический ремонт лестницы 1 корпуса с 1 по 2 этаж;
7. Покраска пола кабинета № 451;
8. Покраска пола кабинета № 432;
9. Покраска пола кабинета № 332;
10. Покраска пола кабинета № 331;

15. Замечания и предложения комиссии:

1. Требуется замена системы водоотведения;
2. Требуется ремонт фасадов;
3. Требуется замена окон;
4. Требуется оснащение современной системой видеонаблюдения;
5. Требуется модернизация системы автоматической пожарной сигнализации;
6. Требуется ремонт учебных классов;
7. Требуется реконструкция и замена электротехнических сетей.

Заместитель председателя комиссии _____ Симакова Н.Г.

Члены комиссии

_____ Рочев Д.И. директор школы

_____ Бирюкова Г.С зам. директора по АХР

Акт составлен «28» августа 2025 г.

16. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к учебному году 2025/2026

Подпись председателя комиссии _____ Трофимова Е.Е.

«28» _____ 20

(М.П.)